

Saksprotokoll

Utvalg: HAMAR KOMMUNESTYRE, normal møtestart kl 18.00
Møtedato: 25.11.2009
Sak: 111/09

Resultat:

Arkivsak: 08/478 - 20
Tittel: **VEDTEKT TIL PLAN OG BYGNINGSLOVENS § 66 A VEDR.
TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARMEANLEGG.**

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hamar kommunestyre vedtar vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 A slik :

” Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg skal bebyggelsen tilknyttes anlegget når det oppføres ny bygning med oppvarmet bruksareal over 500 m2 eller ved hovedombygging der oppvarmet bruksareal er over 500 m2.

Der det innenfor planområdet for feltutbygging oppføres bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 500 m2 vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige.

Det kan søkes om dispensasjon fra tilknytningsplikten etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19.

Dispensasjon kan gis der behovet for alternativ energiforsyning dokumenteres dekket ved miljømessig bedre energiløsning enn fjernvarme.

Dispensasjonssøknader avgjøres i samsvar med kommunens delegeringsreglement etter at fjernvarmeselskapet har hatt anledning til å uttale seg.”